

PU“NATA VELJKOVIĆ“

Upravni odbor

UO Br.54/2011

Datum:29.07.2011.

Kruševac

**P R A V I L A**

**ZA**

**ZAŠТИТУ ОД ПОŽARA**

U Kruševcu, jula 2011 god.

Na osnovu člana 28.i 86. Zakona o zaštiti od požara, Službeni glasnik RS broj 111 od 29.12.2009.god. i člana 32. stav 1. tačka 1. Statuta Ustanove za predškolsko vaspitanje, obrazovanje i ishranu dece „Nata Veljković“ Kruševac, Upravni odbor na sednici održanoj dana 29.07.2011.god. doneo je:

P R A V I L A  
ZA  
ZAŠTITU OD POŽARA

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilima regulišu se mere zaštite od požara, organizacija, delokrug i ovlašćenja službe za zaštitu od požara, organizacija i način vršenja unutrašnje kontrole, tehnička oprema i sredstva za gašenje požara, zadaci i odgovornosti rukovodećih radnika, materijalna i druga odgovornost radnika i dužnosti radnika u vezi sa merama zaštite od požara i gašenja požara, kao i druga pitanja od interesa za Ustanovu za predškolsko vaspitanje, obrazovanje i ishranu dece „Nata Veljković“u Kruševcu ( u daljem tekstu: Ustanova ).

Član 2.

Zaštita od požara se organizuje i sprovodi u svim objektima, prostorijama i prostoru Ustanove, koji su izloženi opasnosti od požara.

Zaštita od požara obuhvata i zaštitu svih lica koja se zateknu u Ustanovi ili njenom krugu, kao i zaštitu imovine Ustanove.

II - MERE ZAŠTITE OD POŽARA

**1. Sredstva i poslovi za zaštitu od požara**

Član 3.

Svaki deo procesa rada mora raspolagati sa odgovarajućim uređajima, opremom i sredstvima za gašenje požara u skladu sa posebnim propisima.

#### Član 4.

Sredstva za gašenje požara su:

- aparati za suvo gašenje požara, za mokro gašenje, sa hemijskom penom ili ugljendioksidom,
- hidranti opremljeni crevima i mlaznicom po normi za protivpožarno obezbeđivanje objekta, materijala i opreme,
- burad sa vodom i kofom,
- sanduci sa peskom, lopatama i pijucima.

#### Član 5.

Sredstva za gašenje požara moraju se nalaziti na vidnim mestima, u prostorijama ugroženim od požara.

Sva sredstva za gašenje požara moraju biti u ispravnom stanju i na pristupačnom mestu za korišćenje.

#### Član 6.

Obezbeđenje sredstava i uslova za sprovođenje mera zaštite naročito obuhvata:

- izdvajanje finansijskih sredstava za nabavku potrebne protivpožarne opreme,
- opremanje Ustanove potrebnom protivpožarnom opremom u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara,
- donošenje protivpožarnih planova( ukoliko Skupština grada tako odredi),
- stalnu obuku i obrazovanje kadrova na poslovima protivpožarne zaštite,
- obezbeđenje primene mera zaštite od požara kod izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije objekta,
- dosledno sprovođenje i kontrola sprovođenja propisanih mera zaštite od požara od strane odgovornih radnika,
- izradu analize o protivpožarnoj zaštiti sa predlogom odgovarajućih mera.

## 2. Opšte mere zaštite od požara

#### Član 7.

U cilju otklanjanja uzroka požara sprovode se sledeće mere zaštite od požara:

1. zapaljive tečnosti( benzin, nafta, špiritus, alkohol, boce sa butan gasom i dr.) uskladištitи samo u objektima i rezervoarskim prostorijama izgrađenim ili adaptiranim shodno važećim propisima za držanje i uskladištenje zapaljivih tečnosti,
2. presipanje zapaljivih tečnosti vršiti samo na određenim mestima i u prisustvu stručnih lica,
3. pranje i odmašćivanje podova i opreme sa zapaljivim tečnostima može se vršiti samo uz odobrenje i stručni nadzor stručne službe za zaštitu od požara,
4. masne krpe i druge zapaljive otpatke za vreme rada čuvati u za to određenim metalnim posudama, a po završetku rada ove prazniti i sve otpatke ostavljati na određenim mestima za otpatke,
5. sistemi za dovod goriva u kotlarnici ili drugi uređaji moraju biti izvedeni i održavani

- tako da se onemogući nekontrolisano isticanje goriva,
6. na mestima gde se stvara zapaljiva i eksplozivna prašina i na mestima gde se čuvaju zapaljive tečnosti, zabranjena je upotreba i svaki rad sa otvorenim plamenom ili upaljenim predmetom, usijanim površinama, sistemima i uređajima koji varniče, kao i unošenje ma kakvih predmeta koji mogu da izazovu plamen ili varnicu,
  7. na mestima i u prostorijama ugroženim od požara moraju se postaviti uočljivi natpsi upozorenja O ZABRANI PUŠENJA I UNOŠENJA OTVORENE VATRE,
  8. električni aparati, uređaji, instalacija moraju biti uvek ispravni i izvedeni prema važećim propisima, a popravku i pregled mogu vršiti stručni radnici koji su za to i odgovorni,
  9. vatrogasni aparati i oprema mora biti obojena crvenom bojom i raspoređena na odgovarajuća mesta,
  10. svaki hidrant mora biti obezbeđen odgovarajućim kudeljnim crevom i mlaznicom,
  11. aparati za gašenje požara moraju imati odgovarajuća uputstva za rukovanje i podatke o punjenju,
  12. na svim objektima mora se postaviti gromobranska zaštita u cilju obezbeđenja od udara groma,
  13. skladištenje robe se mora vršiti na propisan način i svako zakrčenje prostorija je zabranjeno.
  14. ulazi, izlazi, prilazi i stepeništa moraju biti slobodni za eventualne intervencije u slučaju požara.
  15. u svim objektima moraju se ugraditi uređaji koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara

### **3. Posebne mere zaštite od požara**

Član 8.

Posebne mere zaštite od požara obuhvataju obaveze koje se moraju sprovesti u pojedinim prostorijama, pravila ponašanja i obaveze radnika koji izvode rad u tim prostorijama iz oblasti zaštite od požara.

Član 9.

Sve električne instalacije, vodovodne instalacije, kanalizacija i signalne instalacije koje su ugrađene u prostorijama Ustanove moraju biti u ispravnom stanju, uzemljeni i izvedeni u svemu kako je to propisano.

Ispravnost instalacija iz predhodnog stava ovog člana mora se redovno kontrolisati.

Član 10.

### **Aparati, mašine, uređaji i instalacije**

Aparati, mašine, uređaji ili instalacije ne smeju biti pušteni u rad ukoliko nije za njih predhodno pribavljen atest.

U slučaju hutne potrebe puštanja u rad i nedostajanja propisanog atesta, puštanje će se izvršiti samo uz prisustvo i odobrenje stručne komisije formirane za svaki slučaj posebno.

Svaki aparat, mašina ili uređaj mora biti sa šuko utikačem i zaštitnim uzemljenjem, a kablovi za električnu struju moraju se mehanički zaštитiti.

Elektro razvodne table moraju biti zatvorene u odgovarajući prostor i držane uvek pod ključem.

Popravka i čišćenje mašina, aparata i uređaja na električni i motorni pogom može se vršiti isključivo kada je mašina isključena iz rada. U slučaju nestanka električne energije iz aparata mora se isključiti dovod struje.

Rad sa aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje može se obavljati u prostorijama tek pošto se prethodno pribavi odobrenje i preduzmu mere zaštite od požara i obezbede sredstva za gašenje požara.

Pre otpočinjanja radova iz stava 1. ovog člana, rukovodilac radova obavestiće lice odgovorno za poslove zaštite od požara o mestu i vremenu obavljanja tih radova. Lice odgovorno za poslove zaštite od požara će izdati pismeno odobrenje za izvođenje radova i naložiti mere koje se prethodno moraju preuzeti.

## Član 11.

### Sobe za decu

U sobama za decu je zabranjena upotreba rešoa, grejalica( sem u izuzetnim slučajevima kada je došlo do kvara na grejnoj mreži) i drugih termičkih aparata sa otvorenom vatrom, drugom užarenom i prekomerno zagrejanom površinom.

Na radijatore se ne smeju stavlјati predmeti i tečnosti, kao i drugi materijal koji je sklon samozapaljenju.

U sobama za decu nije dozvoljeno pušenje.

## Član 12.

### Kancelarije i druge prostorije

Računske, pisaće i kompjuterske mašine i aparati sa elektro uređajima moraju biti sa šuko utikačem i uzemljenjem, a umetci elektro osigurača moraju biti ispravni i pristupačni.

U kancelarijama i drugim prostorijama zabranjena je upotreba otvorenih rešoa, grejalica i drugih termičkih aparata bez prethodnog odobrenja službe za zaštitu od požara.

U kancelarijama i svim drugim prostorijama nije dozvoljeno pušenje.

## Član 13.

### Hodnici i stepeništa

Hodnici i stepeništa moraju uvek biti slobodni za prolaz i u njima se ne sme držati nikakav materijal, kancelarijski inventar, hartije, skladištena roba sa materijalom, posude sa lako zapaljivim tečnostima i slično.

Hidranti moraju biti postavljeni na vidnom mestu i snabdeveni dovoljnom dužinom odgovarajućih creva i mlaznica. Ispred hidranta zabranjeno je postavljanje bilo kakvog predmeta koji bi ometao pristup hidrantu.

U hodnicima moraju stajati obešeni na zidu ili na postoljima protivpožarni aparati u dovoljnom broju. Ispred i oko aparata zabranjeno je stavljanje bilo kakvih predmeta.

## Član 14.

### Tavani

Tavani moraju biti čisti. Na tavanima je zabranjeno držati bilo kakav materijal(zapaljive tečnosti, sanduci,daske,krpe, arhiva, otpaci i slično).

Elektro instalacija na tavanima mora biti izvedena po propisima.

## Član 15.

### Radionice

Elektro instalacija u radionicama mora biti postavljena po propisima, a mašine na elektro pogon moraju imati propisano uzemljenje.

U slučaju da radionica ima instaliranu peć za zagrevanje prostorije, ista mora uvek biti u ispravnom stanju.

U stolarskoj radionici se može upotrebljavati rešo za kuvanje tutkala. Rešo mora biti sa gumom i šuko utikačem, stim da se rešo posle upotrebe mora isključiti. U blizini rešoa ne sme se držati nikakav zapaljiv ili otpadni materijal.

U radionicama moraju biti smešteni na podesna mesta aparati za gašenje požara.

## Član 16.

### Kotlarnice

Elektro instalacije, sistemi za dovod goriva i druge instalacije moraju biti izvedeni prema propisima standarda i stalno u ispravnom stanju.

Pre potpaljivanja kotla obavezno je kontrolisati da li ima dovoljna količina vode u kotlu, da li su svi otvori zatvoreni i da li su cevovodi u ispravnom stanju.

U ložionici je zabranjeno držanje lako zapaljivog materijala(hartija, drva i slično) Aparati za gašenje požara moraju biti smešteni u kotlarnici na vidna mesta.

Dimnjaci, kotlarnice,peći na tečno i čvrsto gorivo čiste se prema propisima i standardima koji važe za dimničarske usluge, o čemu se sačinjava poseban zapisnik,koji potpisuju radnici dimničarske organizacije i zaposleni na poslovima zaštite od požara koji je ovlašćen da izvrši kontrolu obavljene dimničarske usluge.

Punjeno rezervoara tečnim gorivima može se vršiti samo u prisustvu lica odgovornog za poslove zaštite od požara.

## Član 17.

### Kuhinja, pekara, poslastičarnica

Sve elektroinstalacije u kuhinji, pekari i poslastičarnici moraju biti ispravne, uzemljene i izvedene po važećim standardima.

Električni šporeti i kazani, pečenjare, kiperi, friteze, pekare i mikseri, kao i druga grejna tela moraju se isključiti posle svake upotrebe na kraju radnog vremena.

Zabranjeno je u prostorije kuhinje, pekare i poslastičare držati lako zapaljive tečnosti i u tim prostorijama moraju biti , na vidnim mestima , postavljeni aparati za gašenje požara.

Član 18.

### Dvorišta

Dvorišta objekata Ustanove moraju biti čista i slobodna za prolaz. U dvorištima je zabranjeno lagerovanje bilo kakvog materijala.

Posle svakog utovara ili istovara robe dvorište mora biti očišćeno i dovedeno u red.

U depou za smeće mora biti dovoljan broj kanti za bacanje smeća, hidranti i slično moraju biti vidno obeleženi i pristup do njih mora biti sloboden.

Vozila Ustanove moraju biti obezbeđena protivpožarnim aparatom.

Zabranjena je popravka motornih vozila van prostorija koje su za to namenjene.

## III - ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 19.

Zaštitu od požara osigurava i sprovodi Upravni odbor Ustanove, direktor, rukovodioци OJ, služba zaštite od požara, drugi odgovorni radnici i svaki radnik u obimu i delokrugu koji se propisuje ovim Pravilima.

### Upravni odbor

Član 20.

Upravni odbor utvrđuje mere zaštite od požara imovine Ustanove i iz tog domena naročito sledeće poslove:

1. Donosi Pravila zaštite od požara
2. Donosi pojedine odluke u cilju sprovođenja u život odredaba ovih Pravila.
3. Razmatra stanje organizovanosti, tehničke opremljenosti i opšte sposobljenosti kadra koji radi na poslovima zaštite od požara.
4. Razmatra izveštaj inspekcijskih službi o nedostacima zaštite od požara i donosi odgovarajuće odluke.
5. Donosi Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara
6. Donosi Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
7. Odlučuje i o svim drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Pravilim

### Direktor

Član 21.

Direktor u vezi sa zaštitom od požara ima sledeće obaveze i prava:

1. Ostvaruje opšti nadzor nad preuzimanjem i sprovođenjem mera zaštite od požara.
2. Stara se o sprovođenju propisanih i od nadležnih organa naloženih mera zaštite od požara.
3. Izvršava odluke Upravnog odbora o zaštiti od požara.
4. Donosi Program obuke zaposlenih u Ustanovi
5. Predlaže Upravnom odboru donošenje planom nabavke potrebnih sredstava zaštite od požara.
6. Pokreće i sprovodi postupak zbog povrede radnih dužnosti protiv radnika koji ometaju sprovođenje mera zaštite od požara ili stvaraju opasnost od požara.

- Vrši i druge poslove i ima prava i obaveze iz oblasti zaštite od požara, propisane Zakonom, Statutom, drugim opštim aktom i ovim Pravilima.

## **Referent bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite**

### **Član 22.**

Referent bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite ima sledeće zadatke iz oblasti zaštite od požara:

- Vrši i organizuje stalnu kontrolu sprovođenja mera zaštite od požara utvrđene ovim Pravilima i važećim propisima.
- Otklanja opasnosti za pojavu, odnosno širenje požara.
- Organizuje upoznavanje radnika sa požarnim opasnostima, merama zaštite od požara i postupkom u slučaju izbijanja požara na radnom mestu.
- Rukovodi akcijama za gašenje požara, u domenu datih ovlašćenja, spasavanja dece, ljudi i imovine do preduzimanja akcija od strane vatrogasne službe.
- Povremeno kontroliše stepen nastanka požarnih opasnosti i obučenosti radnika.
- Predlaže nabavku protivpožarne opreme.
- Stara se da pristup priručnim aparatima i sredstvima za gašenje požara u domenu njegovih ovlašćenja bude uvek slobodan.
- Prijavljuje po hitnom postupku svaki nedostatak ili kvar na aparatima, uređajima ili instalacijama koje bi mogle biti uzročnik nastupanja požara ili eksplozije, kao i svaku drugu požarnu opasnost.
- Stara se o sprovođenju propisanih mera za zaštitu od požara a naročito: u pogledu zabrane od pušenja, upotrebe otvorene vatre, propisanih postupkom oko upotrebe zapaljivih tečnosti i svim drugim što bi moglo izazvati požar.
- Dužno je da pohađa posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i polaže stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana od dana raspoređivanja na to radno mesto.

## **Radnici Ustanove**

### **Član 23.**

Radnici Ustanove su dužni da se pridržavaju svih mera zaštite od požara a naročito:

- Da se na svom radnom mestu upoznaju sa požarnim opasnostima i osetljivim mestima na požar i da svoje zadatke obavljaju na način predviđen Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilima.
- Da se staraju da pristup priručnim aparatima bude uvek slobodan i moguć.
- Da namenski upotrebljavaju vatrogasne aparate, opremu i uređaje.
- Po završetku radnog vremena svaki radnik je dužan da sa svog radnog mesta i bliže okoline otkloni sve opasnosti koje bi mogle da izazovu požar ili eksploziju ili drugu nesreću, da isključe elektro uređaje, ugase svetla, uklone na određeno mesto zapaljive tečnosti i gasove, masne krpe ili neki drugi zapaljivi materijal.
- Da sve kvarove i oštećenja na mašinama, elektro uređajima, električnim instalacijama, cevnim sistemima, kao i svim drugim uređajima koji bi mogli da ugroze požarnu bezbednost, odmah prijavljuju neposrednom rukovodiocu i traže da se odmah preduzmu odgovarajuće mere.
- Kad primete požar dužni su da o tome najhitnije obaveste neposrednog rukovodioca, a zatim da preduzmu mere za spasavanje dece, gašenje požara i spasavanje imovine, pridržavajući se plana i naloga rukovodioca u gašenju požara.

7. U cilju poznавања поžарних опасности и упознавања са непосредним задацима за почетно гашење поžара, сваки радник је дуžан да посещује курсеве, односно предавања организована у ту сврху.
8. Да пре него приступе раду са уређajima i aparatima на коjima rade, провере исправност istih i u slučaju da utvrde неисправност одmah уређaje i aparate isključuju i o tome obaveste непосредног руководиоца.
9. Radi спровођења мера заштите од поžара дужни су да упознају све техничке карактеристике aparata i урадјаја за гашење поžara.
10. Да се придрžавају одредаба ових Pravila i других општих аката Ustanove који се односе на заштиту од поžara.

#### Član 24.

Obuka zaposlenih iz oblasti заштите od поžara vrši se prema Programu obuke(dалje:Program obuke).

Program obuke sadrži општи i posebni deo.

Sadržajem Programa obuke obezbeđuje se стicanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja o: мерама заштите од поžара; садрžини zakonskih rešenja, propisa donetih na основу закона, техничких норматива i других одредаба; садрžини ових правила, a posebno правима, dužnostima i odgovornostima zaposlenih u спровођењу заштите od поžara, načinu rukovanja aparatima, opремом i sredstvima за гашење поžara, поступком u slučaju поžara i другим правилима.

Program obuke zasniva se na непосредним опаžањима извора опасности i specifičnostima процеса рада i мера заштите од поžара које се у njima moraju preduzimati.

#### Član 25.

Cilj izvođenja obuke zaposlenih je sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti заштите od поžara.

Obuka se izvodi putem predavanja, konsultacija, praktičnih vežbi i других видова обuke.

Po завршеној обuci zaposlenih обавезно se спроводи поступак провере znanja i osposobljenosti zaposlenih. Provera znanja односно osposobljenosti vrši с путем: testova, usmenim испитивањем i proverom praktичне обућености.

Lice raspoređeno на poslove заштите од поžara припрема testove, odlučuje о načinu провере znanja i другим пitanjima.

O провери znanja zaposlenih сачињава се zapisnik i vodi одговарајућа evidencija.

#### Član 26.

Zaposleni који не задовољи на провери znanja дуžан је да се naknadno, a najkasnije u roku од 30 dana од дана izvršene провере, подвргне поновној провери znanja.

Уколико i на поновној провери znanja zaposleni ne покаже задовољавајуће rezultate, smatraće се да је учинио повреду radne obaveze.

## **IV. VRŠENJE UNUTRAŠNJE KONTROLE**

### **Član 27.**

Vršenje unutrašnje kontrole oko sprovođenja i unapređenja zaštite od požara sprovodi se u skladu sa odredbama ovih Pravila.

Rukovodeći i rukovodni radnici, svaki u svojoj nadležnosti i u obimu rada, vrše kontrolu zaštite od požara i svojom prevencijom sprečavaju sve uzroke koji bi uslovili požar.

Kontrolu sprovođenja zaštite od požara vrši svaki radnik na svom radnom mestu.

## **V. POSTUPAK U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA**

### **Član 28.**

U slučaju požara radnik koji je uočio požar dužan je da požar ugasi, a ako nema mogućnosti da to učini, odmah obaveštava neposrednog rukovodioca.

Požar se alarmira tako što se glasno izgovara reč „POŽAR“

### **Član 29.**

Ako odgovorni radnik ili drugo ovlašćeno lice utvrdi da se požar ne može ugasiti vlastitim sredstvima, hitno će pozvati telefonom Jedinicu vatrogasnog rukovodioca (93)

U pozivu Vatrogasnoj brigadi obavezno se navodi:

- Naziv Ustanove, ulica i broj,
- Vrsta objekta i materijala koji gori,
- Obim požara,
- Opasnost za ljudske živote i okolne objekte,
- Broj telefona sa kojeg se javlja o nastalom požaru i ime lica koje je javilo o požaru

### **Član 30.**

U slučaju da požar izbije u kasnim popodnevnim časovoma ili noću radnik na obezbeđenju je dužan da obavesti Vatrogasnu jedinicu o svim činjenicama iz prethodnog člana ovih Pravila.

### **Član 31.**

Svi radnici čija su mesta u neposrednoj blizini izbijanja požara, kao i drugi radnici, pod rukovodstvom neposrednog rukovodioca stavljuju se na raspolaganje rukovodiocu grupe za gašenje požara i za izvršavanje njegovih naređenja.

U slučaju izbijanja požara većih razmara, eksplozije i drugih oblika kojima bi se mogla ugroziti životi dece, radnika i imovine, svi radnici su dužni raditi na spasavanju imovine i ugroženih lica, kao i na otklanjanju posledica požara bez obzira na propisano radno vreme, radno mesto i kvalifikaciju.

## **VI. POVREDA OBAVEZA O ZAŠТИTI OD POŽARA**

### **Član 32.**

Kao teža povreda radnih obaveza o zaštiti od požara utvrđuju se:

1. Nepridržavanje mera zaštite od požara propisanih ovim Pravilima i drugim opštim aktima.
2. Nepridržavanje naloga o zaštiti od požara izdatih od ovlašćenih organa Ustanove
3. Držanje neispravnih vatrogasnih uređaja, sredstava i opreme
4. Namerno izazivanje požara.
5. Pušenje u prostorijama Ustanove
6. Nemarno postupanje prema vatrogasnim aparatima i uređajima za gašenje požara
7. Neizvršavanje zadataka iz ovih Pravila u slučaju pojave požara ili izvođenja obuke iz oblasti protivpožarne zaštite.

Odgovornosti zbog povrede radnih obaveza iz prethodnog stava ovog člana ne isključuje odgovornosti propisane zakonom.

### **Član 33.**

**Planom evakuacije se posebno regiliše:**

- obeležavanje puteva evakuacije i postupak kod normalnog stanja
- protivpožarna stepeništa i izlazi u slučaju nužde
- način aktiviranja lica koja organizuju i sprovode evakuaciju
- lice koje odlučuje o evakuaciji i način uzbunjivanja radnika sa posebnim zadacima u pogledu organizovanja evakuacije
- procedura postupanja zaposlenih, odnosno lica koja organizuju i sprovode evakuaciju
- način davanja upozorenja licima u opasnosti radi pravovremene evakuacije
- način uzbunjivanja najbliže vatrogasno-spasičke jedinice
- postupak evakuacije imovine i obaveze zaposlenih pre napuštanja radnog mesta
- mere koje se preduzimaju u slučaju neispravnosti ili isključenja „panik rasvete“ u pojedinim zonama evakuacije
- grafički prilozi

### **Član 34.**

Ustanova sarađuje sa Skupštinom grada i njenim organima na sprovođenju mera zaštite od požara.

### **Član 35.**

Služba zaštite od požara sarađuje sa Vatrogasnom službom i drugim organizacijama na poslovima sprovođenja propisanih mera zaštite od požara i gašenja požara.

## **VII. ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 36.

Svaki radnik Ustanove dužan je da se detaljno upozna sa odredbama ovih Pravila i da se istih pridržava.

Član 37.

Ova Pravila stupaju na snagu i primenjuju se osmog dana od dana usvajanja.

Član 38.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaje da važi Pravilnik o zaštiti od požara od 30.11.2005.god

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
Goran Šegrt, dipl.ecc.